

**Asens®**

AGS 01

GAZ ALARM CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart	TS EN 50194-1
Cihaz Tipi	A Tipi (Alarm +Kontak çıkışı)
Güç Kaynağı	220 Volt 50 Hz
Kontak Çıkış Gücü	Max 10 A
Ortam Sıcaklığı	-10° ...50 °
Alarm Gücü	85 db
Kalibre Suresi	20 Sn İle 60 Sn
Sensör	Yarı İletken
Alarm Verme SeviyesiStandartlarına uygundur
Boyutlar	
Ağırlık	
220 V AC	N Açık (N.O)
12 V DC	N Kapalı (N.C)

MONTAJ ŞEKLİ

DOĞALGAZ İçin : Tavandan 5 -15 Cm Aşağıya
LPG İçin : Yerden 5 -15 Cm yukarıya
Monte Ediniz

KONTROL ve TEST

- * Dikkat .. ! Cihaz kontak çıkışlarında 220 volt Elektrik vardır. Tehlikelidir.
- * Çıkış uçlarını valf ve benzeri cihazlara bağlandıktan sonra prize takınız
- * Yeşil Led (power) ve kırmızı led (alarm) yanar ve sesli sinyal verir.
- * Cihazın gaz algılama süresi (kalibrasyon) 30 sn Kırmızı Led (alarm) sönene kadar beklemesi gerekir.
- * Cihazı test etmek için çakmak gazı kullanılabilir.
- * Cihaz gazı algılandığı andan itibaren sesli alarma geçer ve kırmızı led (alarm) yanar
- * Cihazın üzerindeki sarı Led (Fault) sensör arıza durumunda sürekli yanar.
- * Cihazın sensör ömrü 2 yıldır.
2 yıl sonunda yenilenmesi gerekir.

Asens

GAZ ALARM CİHAZI

KULLANILAN ALANLAR

Gaz dedektörü patlayıcı (LPG Doğalgaz Bütan v.b) gazları algılar.

Kombi, fırın, katalitik soba, şofben tipi gaz yakıcıların kullanıldığı bölgelerde kullanılmalıdır.

Cihaz uzman kişiler tarafından kontrol edilmelidir.

Cihaz uzman kişiler tarafından Montaj yapılmalıdır.

**Ex - Prof****GAZ ALARM CİHAZI****BeZe**

	Barkod	Ürün	Koli
	869 7859 010391	AGS 01	50
	869 7859 024756	EX -AGS 01	40

